

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
г. МОСКВЫ



AKT

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМКИ
ЗДАНИЯ

Один экз. Книга Государственной
преступности Значит курс № 126
III и IV секции на 19 ч. л.
Экз. инф. экз. № 3315
23/II 607

Ефимов
И. И. Иванов.

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ гор. МОСКВЫ

ТАДНОФ

НЭЛЮ

ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ МОСКВЫ.

№ ФОНДА Т 3
ОПИСИ 27
ДЕЛА 602
Л.Л. 1

Настоящий акт составляется
в двух экземплярах

акт
утвержден
ВЗП 60-06
Мин
А К Т
ВЗП 60-06
Государственной комиссии по приемке
секций III и IV со встроенными квартирами
23.11.60
23

Гор. Москва Н-Зеремужская 31 декабря 1959 г.

Назначение приемки секций и встроенных квартир № 45

Этажность Этажность 8-этажная

Застройщик Предприятие погребных дел № 3315

по адресу: Троцкая улица дом № корп. № 126
Н-Зеремужский Ленинского района.

Государственная комиссия в составе:

председателя комиссии Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля
г. Москвы Р. М. Контралера т. Бузича М. З

Ч л е н о в
к о м и с с и и

Райжилуправления (должн.)	<u>Нач. А. А. т. Артемьевой и</u>
Исполкома Райсовета	<u>Коммунист т. Ловозина</u>
Районного архитектора	<u>т. Беляев А. И.</u>
Санэпидстанции	<u>т. Титомова Н. И. Петрова Е. С.</u>
Пожарной охраны	<u>т. Юзеев Н. В.</u>
Штаб МПВО	<u> </u>
Представителя комитета профсоюза	<u>т. Моисеев А. И.</u>

при участии

1. Уполномоченного застройщика т. А. Ю. т. Р. А. т. Р. А. т. Р. А.

2. Авторы проектов: архитектора т. Митрофанова Н. Р.

конструктора т. Борохова М. В.

по сантехническим и
спецработам т. Кулаков т. Борисовкина

3. Представителя ген. подрядчика т. Дубровин В. А. т. Срезнев И. И.

4. Производителя работ т. Полежаев М. И.

5. Представителей по сантехническим и специальным работам т. Великанов В.

Осмотрела предъявленные секции III и IV с квартирами застройщиком н/д № 3315

принят н/д от подрядчика н/д 687

по акту технической приемки от 22 декабря 1959 г.

и ознакомилась с представленными документами.

ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ МОСКВЫ.

№ ФОНДАТ 3
ОПИСИ 28
ДЕЛА 602
Л.Л. 108.

2

I. КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:

1. Строительство здания начато III квартал 1956 года
2. Все здание имеет Центро секций, общий объем 47500 куб. м.; полезную площадь 8401 кв. м.; жилплощадь 146 кв. м.; квартир 146
3. Предъявленные на настоящему осмотру 960 секции здания имеют объем 12600 куб. м., квартир 68 : однокомнатных 28 , двухкомнатных 27 , трехкомнатных 7 , четырехкомнатных 6
Жилая площадь 2307,65 кв. м.
4. Акты на скрытые строительные, санитарно-технические, специальные и др. работы, приложенные к акту технической приемки, подтверждают, что выполненные в натуре конструкции отвечают требованиям проекта, устойчивости, безопасности и нормальной эксплуатации здания.

II. КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА, что в качественном отношении работы выполнены с оценкой:

1. Фундаменты Хорошо
2. Стены Удовлетворительно
3. Перекрытия Удовлетворительно
4. Кровля и стропила Хорошо
5. Полы Мелкоячеистые и мелкоячеистые удовлетв. перекр. хорошо
6. Перегородки Удовлетворительно
7. Лестницы Хорошо
8. Столярные изделия Удовлетворительно
9. Штукатурные работы Удовлетворительно
10. Маллярные работы Удовлетворительно
11. Отопление Хорошо
12. Котельная, тепловой пункт не прил. Магистр.
13. Вентиляция Удовлетворительно
14. Водоснабжение: а) холодное Хорошо б) горячее Хорошо
15. Канализация Удовлетворительно
16. Газооборудование См. акт от 25/XII 59г.
17. Электрооборудование См. акт от 17/XII 59г.
18. Лифты См. справки Гостехнадзора
19. Телефонизация См. справку от 11/XII 59г.
20. Радиофикация См. справку от 22/XII 59г.
21. Телевидение См. справку от 22/XII 59г.
22. Мусороудаление Удовлетворительно
23. Водостоки Горазские
24. Фасады Удовлетворительно
25. Благоустройство не закончено
26. Озеленение не закончено

ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ МОСКВЫ.

№ ФОНДАТ 3
ОПИСИ 27
ДЕЛА 602
Л.Л. 2

III. ЗАМЕЧАНИЯ КОМИССИИ:

4. Трансверсацию перепланировку под маломерные
квартиры сделать удачной.

Комиссия отмечает следующие дефекты и недоделки в выполненных работах

См. Вечерность негодяем по III и IV секциям

Учитывая, что перечисленные недоделки и замечания по проекту не могут служить препятствием к приемке здания, комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ: предъявленное к сдаче здание считать принятым с общей оценкой удовлетворительно

ПРИМЕЧАНИЕ: За все выполненные работы и их качество несет ответственность генеральный подрядчик в сроки, установленные Постановлением Совета Министров СССР от 24-VIII-1955 г. № 1552.

Председатель Государственной комиссии

Члены комиссии

от Райжилуправления

„ Исполкома Райсовета

„ Районного архитектора

„ Санэпидстанции

„ Пожарной охраны

„ Штаба МПВО

„ Комитета профсоюза

Участвующие:

Уполномоченный застройщика

Авторы проектов: архитектор

конструк ор

по сантехническим и спецработам

Представитель ген. подрядчика

Производитель работ

Представители по сантехническим и специальным работам

Зам. директора архива

Т.С. Стрелова

Начальник отдела хранения
научно-технической документации
ГБУ «ЦГА Москвы»



Т.А. Григорьева

Пропито и пронумеровано

лист(ов)

Зам. директора архива



ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ МОСКВЫ.

№ ФОНДА Т 3
ОПИСИ 27
ДЕЛА 602
Л.Л. 208.